




















ELEKTROINŠTALÁCIA :


-  Svietidlo nástenné úsporným zdrojom trubcou LED, 230V, AC, IP20
-  Svietidlo nástenné s úsporným zdrojom LED, 230V, AC, F– IP20, G– IP44
-  Svietidlo prisadené stropné s úsporným zdrojom LED 230V, AC, H– IP20
-  Svietidlo smerové–reflektor s úsporným zdrojom LED 230V, AC, IP20
-  Zásuvka 230V dvojnásobná, 10/16A, IP20
-  Zásuvka 230V jednoduchá, 10/16A, IP20
-  Zásuvka so spínačom v spoločnom rámečku
-  Spínač jedнопólový 230V AC, 10A –radenie 1
-  Prepínač sériový 230AC, 10A –radenie 5
-  Striedavý prepínač 230V AC, 10A –radenie 6
-  Striedavý spínač 2 násobný 230V AC, 10A –radenie 5b
-  Spínač jedнопólvý so svetelnou signalizáciou 230V AC, 10A
-  Spínač dvojpólový 230C AC, 10A – radenie 2

-  EC– chladiace zariadenie $P_i=750W$, 230V , AC
-  EHi– elektrický nástenný infračervený ohrievač 230V, AC
-  EH– prietokový ohrievač pitnej vody 2.5kW, 230V, AC
-  Pohon diaľkového ovládania dverí

ROZVOD SLABOPRÚDU :

-  Dátová zásuvka dvojnásobná
-  Reproduktor

Káble rozvodu slaboprádu sú uložené pod omietkou v PVC elektroinštalačnej trubke. Pri montáži minimalizovať súbeh s káblami NN rozvodu!

VYPRACOVAL	Ing. Galeštok		KONTROLA			Ing. Gabriel Galeštok Smreková 16 040 15 Košice – Šaca č. 0076 IČO 1999 EZ P A,B E2
PROJEKTANT	Ing. Galeštok		SCHVÁLIL			
INVESTOR	Obec Rudník					
STAVBA	DOM SMÚTKU Rudník, č.parc. 560/2, Košice–okolie ELEKTROINŠTALÁCIA					OBEC: Rudník Č.STAVBY: 1909.1 STUPEŇ: Projekt POČET A4: 2 DÁTUM: 09/2019 ARCH.S: 91_eleg
OBSAH	Legenda elektroinštalácie					ARCH.Č : G-1909.I.ES-I0